СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00963** 017762

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ». ОГРН: 1165275035056. Юридический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2. Телефон: +7 800 505 4890, e-mail: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ». ОГРН: 1165275035056. Адрес производства: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2. Телефон: +7 800 505 4890, e-mail: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Система узлов подвески огнестойкого воздуховода (состав см. приложение на бланке № 013905). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость», п. 6.13 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с изменением №1). Предел огнестойкости при равномерно распределённой нагрузке 100 кг/пог.м (без учёта собственного веса) – R240.

код ОКПД2 23.99.19
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 001889/ЕМ-16, 001890/ЕМ-16 от 20.06.2025 года.
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия) продукции)

ТУ 23.99.19-004-03866154-2020 «Цилиндр огнезащитный марки «EXPERT ISOL PIN». Технический регламент по монтажу огнезащитных цилиндров «EXPERT ISOL PIN» № 004-20, ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1 «Огнезащитные базальтовые материалы», ТУ 2262-001-38653408-2014 «Огнезащитное покрытие "EXPERT Premium", "EXPERT Standart"».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2025 г. по 19.06.2030 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 810.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00963** 013905

Подтверждаемые требования

Наименование национального стандарта или свода правил	**Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)**	**Показатели продукции**
ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость», п. 6.13 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с изменением №1).	Система узлов подвески огнестойкого воздуховода, в составе: 1. Вертикальные элементы крепления (шпильки) из оцинкованной стали диаметром не менее 8 мм, покрытые цилиндрами огнезащитными марки «EXPERT ISOL PIN» плотностью не менее 100 кг/м3, толщиной стенки не менее 20 мм, в обкладке алюминиевой фольгой и без обкладки (ТУ 23.99.19-004-03866154- 2020) 2. Установочные траверсы (рейки) из оцинкованной стали размером не менее 20*30*1,2 мм и элементы крепления установочной траверсы, покрытые системой огнезащиты марки «ОБМ-Вент», в составе: огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-13Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) толщиной 13 мм, плотностью не менее 75 кг/м3, в обкладке неармированной фольгой, и огнезащитный состав марки «Expert Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) расходом 0,6 кг/м2 без учёта потерь.	Предел огнестойкости при равномерно распределённой нагрузке 100 кг/пог.м (без учёта собственного веса) – R240.

ОБРАЗЕЦ

М.П. ОС "ПОЖГАРАНТ"

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) — **Фатеева М.Е.**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — **Секерин Е.С.**

(подпись, инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 810.