ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00260/25

Серия RU № 0593053

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П. СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д. 26, ПОМЕЩ. 32/32.
Основной государственный регистрационный номер: 5187746033118.
Телефон: +7 (495) 191-09-32. Адрес электронной почты: td-vztm@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 427411, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ВОТКИНСКИЙ, Д. КВАРСА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д.62.

ПРОДУКЦИЯ Воздуховоды огнестойкие металлические прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения диаметром от 100 мм до 1440 мм, с огнезащитным покрытием «ОСМ AIr duct 60», смонтированные согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 0878950), выпускаемые по Технологическому регламенту № 23.99.19 на изготовление огнестойких воздуховодов с огнезащитным покрытием «ОСМ AIr duct 60». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308909809

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-08-07/3 от 07.08.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № НЛ043-170.25-01 от 23.06.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88), подписавший(е) эксперт(ы): Кривошапкин Игорь Станиславович, Тынчерова Эльмира Шарифджановна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0878950). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 23.06.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.08.2025 **ПО** 07.08.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00260/25

Серия RU № 0878950

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения диаметром от 100 мм до 1440 мм, с огнезащитным покрытием «OCM AIr duct 60», смонтированные согласно Технологическому регламенту № 23.99.19 на изготовление огнестойких воздуховодов с огнезащитным покрытием «OCM AIr duct 60», в составе: – сборные элементы из стали толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые секции воздуховода, фасонные элементы воздуховода; – огнезащитное покрытие на основе самоклеющегося мата из базальтового супертонкого волокна марки «OCM AIr duct 60» (ТУ 23.99.19-001-35309277-2019, ООО «ВЗТМ»), с лицевой стороны кашированного алюминиевой фольгой, толщиной 5 мм, поверхностной плотностью не менее 716 г/м², с герметизацией стыков алюминиевым скотчем шириной не менее 50 мм; – уплотнения разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): лента уплотнительная огнезащитная самоклеющаяся ОТЛ (ТУ 23.20.12-002-35309277-2019, ООО ТД «ВЗТМ»); – крепежные элементы: резьбовые подвески (расстоянием между подвесками не более 3000 мм) в комплекте с гайками и шайбами с покрытием из цилиндров огнезащитных «EXPERT ISOL PIN» (ТУ 23.99.19-004-03866154-2020, ООО «ОБМ») плотностью не менее 80 кг/м³, толщиной стенки не менее 20 мм, в обкладке алюминиевой фольгой; траверсы, кронштейны из профильной конструкционной стали (швеллер, уголок) с огнезащитным покрытием «OCM AIr duct 60» (ТУ 23.99.19-001-35309277-2019, ООО «ВЗТМ»); – узел пересечения ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: негорючий базальтовый материал плотностью не менее 50 кг/м³, глубиной заделки не менее 100 мм, с последующей оклейкой огнезащитным покрытием марки «OCM AIr duct 60» (ТУ 23.99.19-001-35309277-2019, ООО «ВЗТМ»). Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции и горизонтально в легкой (гибкой) ограждающей строительной конструкции составляет – EI 60.	Технологический регламент № 23.99.19 на изготовление огнестойких воздуховодов с огнезащитным покрытием «OCM AIr duct 60»

Условия хранения: сборные элементы воздуховода хранятся на складских площадках комплектно без упаковки или в контейнерах. Материал базальтовый огнезащитный «OCM AIr duct 60» хранится в упаковке изготовителя при температуре от + 5°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не более 85%. При хранении материал укладывается на поддоны в штабеля высотой не более 2,0 м. Цилиндры огнезащитные «EXPERT ISOL PIN» хранятся в упаковке изготовителя при температуре от + 5°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не более 85%. При хранении укладываются на поддоны в штабеля высотой не более 2,0 м. Лента ОТЛ хранится в упаковке изготовителя при температуре от + 5°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не более 85%. При хранении материал укладывается на поддоны в штабеля высотой не более 2,0 м.

Гарантийный срок хранения: материала «OCM AIr duct 60» – 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок хранения сборных элементов воздуховода – 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок хранения огнезащитных цилиндров «EXPERT ISOL PIN» – 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок хранения ленты ОТЛ – 12 месяцев с даты изготовления.

Срок службы воздуховодов с огнезащитным покрытием «OCM AIr duct 60» – не менее 20 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» RA.RU.11HB88 для сертификатов ЕАС

ОБРАЗЕЦ