РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0001507

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АЛЬЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС008.К00067

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ". Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056. ИНН 5263125760. КПП 526301001. Телефон: +7 8005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ". Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056. ИНН 5263125760. КПП 526301001. Телефон: +7 8005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«СИСТЕМА КАЧЕСТВА» Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», Адрес: Россия, 109029, город Москва, Средняя Калитниковская ул, д. 28 стр. 3, офис 302 ком. 4. Phone: +7 (486) 222-23-60; email: sistema.teh@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС008.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем в виде цилиндров и полуцилиндров, без обкладок, марки EXPERT ISOL, толщиной стенки от 20 мм до 220 мм, внутренним диаметром от 8 мм до 1600 мм, плотностью от 75 кг/м3 до 200 кг/м3 выпускаемые по ТУ 23.99.19-003-03866154-2019.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 23.99.19.111

ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», п. 6, метод 1. Негорючий материал (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № СК-24/08-0815 от 20.08.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», аттестат аккредитации РОСС RU.32671.04АЛЯ0ИЛ008, сроком действия до 08.01.2025 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.99.19-003-03866154-2019 «Цилиндр, полуцилиндр базальтовый теплоизоляционный марки “EXPERT ISOL”».

ОБРАЗЕЦ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 20.08.2024 ПО 19.08.2029

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Усинская Д.Д. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Хайбуллин Р.З. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б», ТЗ № 341