СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00910** 017703

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ». ОГРН: 1165275035056. Юридический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2. Телефон: +7 800 505 4890, e-mail: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ». ОГРН: 1165275035056. Адрес производства: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2. Телефон: +7 800 505 4890, e-mail: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 «Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K». Нанесение – согласно Технологическому регламенту по нанесению состава огнезащитного «EXPERT FIRE-K» ТР-К-004/90-150-2024. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1). (См. приложение - бланк № 014168)

код ОКПД2
20.30.22
код ТН ВЭД
3824997000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 1752/ЕМ-16, 1753/ЕМ-16 от 16.12.2024 года.
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной «Гарантия Качества»,
№ ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 «Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», Технологический регламент по нанесению состава огнезащитного «EXPERT FIRE-K» ТР-К-004/90-150-2024, сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01.00895 от 14.09.2023 г., выдан ОС ООО "Стандарт Качества" рег. РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2024 г. по 15.12.2029 г.

М.П.
ОС "ПОЖГАРАНТ"

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 810.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00910** 014168

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
20.30.22	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K» толщиной сухого слоя не менее 4,06 мм (расход, установленный изготовителем (без учёта технологических потерь) - не менее 4,37 кг/м^2), нанесённый в соответствии с ТР-К-004/90-150-2024 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на уголке равнополочном с шириной полки 25 мм и толщиной 4 мм по ГОСТ 8509-93 (приведённая толщина металла не менее 2 мм), обеспечивает время достижения опытным образцом критической температуры равной 500°С - не менее 90 минут (3-я группа огнезащитной эффективности)	Технические условия ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 «Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K»
	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K» толщиной сухого слоя не менее 2,1 мм (расход, установленный изготовителем (без учёта технологических потерь) - не менее 2,26 кг/м^2), нанесённый в соответствии с ТР-К-004/90-150-2024 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Ш4 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 7,6 мм), обеспечивает время достижения опытным образцом критической температуры равной 500°С - не менее 90 минут (3-я группа огнезащитной эффективности)	

ОБРАЗЕЦ

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Качества" Орган по сертификации "ПОЖГАРАНТ" № ССГБ RU.ПБ01

ОС "ПОЖГАРАНТ" М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 810.