РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0002467

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АЛЬЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.К00048

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ".
Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056.
ИНН 5263125760.
КПП 526301001. Телефон: +7 8005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ".
Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056.
ИНН 5263125760.
КПП 526301001. Телефон: +7 8005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ЦИП» Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», Адрес: Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 «Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K».
Серийный выпуск.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
20.30.22

ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1). (См. Приложение 1 на бланке № 0002468).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколов испытаний №№ Ц/ИП-26/08-1802, Ц/ИП-26/08-1803 от 07.08.2026 года, выданных Испытательным центром «ЦИП», аттестат аккредитации РОСС RU.32671.04АЛЯ0ИЛ009, сроком действия до «9» февраля 2027 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 «Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 07.08.2026 ПО 06.08.2031

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Милохин В.А. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Шарик Е.Э. (инициалы, фамилия)

№ РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009 Орган по сертификации продукции «ЦИП» РОССИЯ г. МОСКВА

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0002468

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АЛЬЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.К00048
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 07.08.2026 по 06.08.2031

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ЦИП» Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,
Адрес: Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K» толщиной сухого слоя не менее 9,2 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 9,9кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённый согласно технологическому регламенту по нанесению состава огнезащитного «EXPERT FIRE-K» ТР-К-004/90-150-2024 на грунтовку ГФ-021 толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 12Б1 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведённая толщина металла не менее 2 мм), обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K» толщиной сухого слоя не менее 4,56 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 4,91 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённый согласно технологическому регламенту по нанесению состава огнезащитного «EXPERT FIRE-K» ТР-К-004/90-150-2024 на грунтовку ГФ-021 толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 60Б3 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведённая толщина металла не менее 7,6 мм), обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ подпись — Милохин В.А. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ЦИП» № РОСС RU.32671.04АЛЯ0 РОССИЯ г. МОСКВА

Эксперт (эксперты) _____ подпись — Шарик Е.Э. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО "ОПЦИОН", Москва, 2025 г., «В» ТЗ № 96