



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПС.RU.OC002/3.Н.01313

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
Адрес: 603037, РОССИЯ, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2.
ОГРН: 1165275035056. Телефон: +78314129890, факс: +78314129890, e-mail: sales@alternativa-gc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
Адрес: 603037, РОССИЯ, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2.
ОГРН: 1165275035056. Телефон: +78314129890, факс: +78314129890, e-mail: sales@alternativa-gc.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПС.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем в виде цилиндров и полуцилиндров, в обкладке армированной фольгой с одной стороны, марки EXPERT ISOL-Ф, толщиной стенки от 20 мм до 220 мм, внутренним диаметром от 8 мм до 1600 мм, плотностью от 75 кг/м³ до 200 кг/м³, выпускаемые по ТУ 23.99.19-003-03866154-2019. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПС-015/08-2019 от 14.08.2019 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПС.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 до 01.08.2021 г. Акт анализа состояния производства № 66АПС/07-2019 от 10.07.2019 г., проведенного ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания», Свидетельство о подтверждении компетентности № АПС.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.08.2019 по 13.08.2024



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.Н. Нуйкова

003402