



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01313**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».  
(наименование и местонахождение заявителя)  
 Адрес: 603037, РОССИЯ, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2.  
 ОГРН: 1166275035056. Телефон: +78314129890, факс: +78314129890, e-mail: sales@alternativa-gc.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)  
 Адрес: 603037, РОССИЯ, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2.  
 ОГРН: 1166275035056. Телефон: +78314129890, факс: +78314129890, e-mail: sales@alternativa-gc.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания».  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)  
 ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем в виде цилиндров и полуцилиндров, в обложке армированной фольгой с одной стороны, марки EXPERT ISOL-Ф, толщиной стенки от 20 мм до 220 мм, внутренним диаметром от 8 мм до 1600 мм, плотностью от 75 кг/м<sup>3</sup> до 200 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 23.99.19-003-03866154-2019. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)  
 23.99.19.111  
 код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 - Группа горючести - Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламенения - В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 - Группа дымообразующей способности - Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13 - Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № АПБ-015/08-2019 от 14.08.2019 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 до 01.08.2021 г. Акт анализа состояния производства № 66АПБ/07-2019 от 10.07.2019 г., проведенного ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания», Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.08.2019 по 13.08.2024



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

К.Н. Нуйкова

003132