СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00987 017788

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ». ОГРН: 1165275035056. Юридический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2. Телефон: +7 800 505 4890, e-mail: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ». ОГРН: 1165275035056. Адрес производства: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2. Телефон: +7 800 505 4890, e-mail: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструктивный огнезащитный состав EXPERT FIRE-BK, выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.22-009-03866154-2025 и нанесённый в соответствии с технологическим регламентом ТР-К-005/2025 на железобетонную плиту толщиной не менее 160мм из бетона марки не менее В-15 с толщиной защитного слоя бетона не менее 20мм до оси рабочей арматуры, толщиной сухого слоя не менее 3,7мм (расход не менее 4кг/м^2 без учёта потерь). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость». СТО-НСОПБ-20/ОЖБК «Огнезащита железобетонных конструкций. Метод определения эффективности средства огнезащиты». Обеспечивает огнезащитную эффективность не менее 150 минут при достижении предельного состояния второго типа.

код ОКПД2 20.30.22
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2009/ЕМ-16 от 29.09.2025 года.
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-009-03866154-2025, Технологический регламент ТР-К-005/2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.09.2025 г. по 28.09.2030 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — **Секерин Е.С.**

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В» ТЗ № 810.