

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮО  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ 04ИДЮО.117.RU.H.00048

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ВЗТМ»). ОГРН 1121828000150.  
Адрес: 427411, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ВОТКИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ КВАРСА, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 62.  
Телефон: +78005054890, адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ВЗТМ»). ОГРН 1121828000150.  
Адрес: 427411, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ВОТКИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ КВАРСА, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 62.  
Телефон: +78005054890, адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум». Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кугузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮО.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, без обкладки типа МП и в обкладках из металлической сетки типа МП (МС), базальтовой ткани типа МП(БТ), кремнеземной ткани типа МП(КТ), стеклоткани типа МП(СТ); плотностью от 25 до 125 кг/м<sup>3</sup> толщиной от 40 до 120 мм, выпускаемые по ГОСТ 21880-2011. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.111  
код ТН ВЭД: -

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1 – Негорючие (НГ)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮО.118-126/05-2022 от 18.05.2022 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮО.118 от 11.11.2021г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № ST RU.0001.P43350 от 21.04.2022 г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества», рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Хранить в крытых складах в упакованном виде отдельно по маркам и размерам.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 19.05.2022 по 18.05.2025



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
М.П.  
Эксперт

*Handwritten signature of N.K. Potapkin*  
*Handwritten signature of A.O. Sokolov*

**Н.К. Потапкин**

**А.О. Соколов**