

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.03069

№

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ».
 Адрес: 603016, РОССИЯ, город Нижний Новгород, улица Юлиуса Фучика, дом 38, офис 202.
 ОГРН: 1175275055460. Телефон: +79043937658, e-mail: sales@alternativa-gc.ru.

№ 0021169

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ».
 Адрес: 603045, РОССИЯ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, район Сормовский, улица Федосенко, дом 6.
 ОГРН: 1175275055460. Телефон: +79043937658, e-mail: sales@alternativa-gc.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Комплексная система конструктивной огнезащиты металлоконструкций «ОБМ-Мет» (по технологическому регламенту № М-007/180) состоящая из огнезащитного базальтового материала «СМ-3Ф» (ТУ 23.99.19-001-19072396-2018) и огнезащитного покрытия «EXPERT» (ТУ 2262-001-38653408-2014). Огнезащитные покрытия в следующем составе:

- грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 50 мм;
- огнезащитное покрытие «EXPERT» (ТУ 2262-001-38653408-2014) с расходом состава, установленного изготовителем - 3 кг/м² без учета потерь;
- огнезащитный базальтовый материал «ОБМ-16Ф» (ТУ 23.99.19-001-19072396-2018) толщиной 16 мм, плотностью не менее 100 кг/м³. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.99.19.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». 1 группа огнезащитной эффективности – 180 мин.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-178/09-2018 от 14.09.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 422-ГС/09-2018 от 07.09.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.09.2018

по 16.09.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия