

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.СТ08.B.00050/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). Место нахождения: Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Телефон/факс: +7 (831) 412-98-90, электронная почта: sales@mikizol.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). Место нахождения: Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса. Адрес юридического лица: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Телефон/факс: +7 (831) 412-98-90, электронная почта: sales@mikizol.ru. Адрес места осуществления деятельности: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Телефон/факс: +7 (831) 412-98-90, электронная почта: sales@mikizol.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). ОГРН 1035000025334. ИНН 5001022278. Место нахождения: Московская область, город Балашиха, микрорайон Гагарина. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Телефон: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16. Электронная почта: opitnoe@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11CT08.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитные базальтовые материалы марки ОБМ из высокотемпературного холста без связующего типов: ОБМ – без обкладки, ОБМ-Ф – кашированный алюминиевой фольгой, ОБМ-С – в обкладке из стеклоткани, ОБМ-Б – в обкладке из базальтовой ткани, ОБМ-К – в обкладке из кремнеземной ткани, ОБМ-МС – в обкладке из металлической сетки, выпускаемые по ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: -----

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №7908/РС от 05.03.2021 г., №7909/РС от 05.03.2021 г., №7910/РС от 05.03.2021 г., №7911/РС от 05.03.2021 г., №7912/РС от 05.03.2021 г., №7913/РС от 05.03.2021 г., Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № ТРПБ.RU.ИН28). Схема сертификации: 3с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1) - негорючие (НГ). Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. Условия хранения продукции: материал ОБМ должен храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%, в горизонтальном положении в штабелях, но не более четырех рядов по высоте.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.03.2021 по 11.03.2024

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)

Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Подпись

Козьяков Александр Тихонович

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт  
(эксперты)

Подпись

Ежов Дмитрий Игоревич

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

