

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.CT08.B.00053/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Воткинский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ВЗТМ»). Место нахождения: Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Телефон/факс: 8-800-505-48-90, электронная почта: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Воткинский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ВЗТМ»). Место нахождения: Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса. Адрес юридического лица: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Телефон/факс: 8-800-505-48-90, электронная почта: sales@mikizol.ru. Адрес места осуществления деятельности: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Телефон/факс: 8-800-505-48-90, электронная почта: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). ОГРН 1035000025334. ИНН 5001022278. Место нахождения: Московская область, город Балашиха, микрорайон Гагарина. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Телефон: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16. Электронная почта: opitnoe@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11CT08.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шнур базальтовый теплоизоляционный (ШБТ), изготавливаемый из базальтового супертонкого волокна с оплеткой базальтовым или стеклянным ровингом (нитьями), выпускаемый по ТУ 23.99.19-004-30098924-2018
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.111
код ТН ВЭД ЕАЭС: -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №8359/РС от 20.09.2021 г., №8360/РС от 20.09.2021 г., №8361/РС от 20.09.2021 г., Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № ТРПБ.RU.ИН28), акт анализа производства №4с/0210/ИК-21 от 10.02.2021 г.
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1) - негорючие (НГ).
Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. Условия хранения продукции: шнуры должны храниться в упакованном виде штабелями в сухих закрытых помещениях. Высота штабеля не должна превышать два метра.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.09.2021 по 22.09.2024



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации



(подпись)

Козьяков Александр Тихонович

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)

Ежов Дмитрий Игоревич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))