ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00979/26

Серия RU № 0625964

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4; 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11НВ77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 427411, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ВОТКИНСКИЙ, Д. КВАРСА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 62.
Основной государственный регистрационный номер: 1121828000150.
Телефон: +7 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 427411, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ВОТКИНСКИЙ, Д. КВАРСА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 62.

ПРОДУКЦИЯ Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения, диаметром от 100 мм до 1440 мм, смонтированные согласно Технологическому регламенту № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент», в составе: согласно приложению № 1 на 5 листах (бланк № 1133127, 1133128, 1133129, 1133130, 1133131).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308909809

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ26-09-16/1 от 16.09.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-183.26-02 от 10.07.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11НВ77), подписавший(е) эксперт(ы): Колчин Алексей Вадимович, Кривошапкин Игорь Станиславович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы согласно приложению № 1 на 5 листах (бланк № 1133127, 1133128, 1133129, 1133130, 1133131). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 27.07.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.09.2026 **ПО** 16.09.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00979/26

Серия RU № 1133127

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения, диаметром от 100 мм до 1440 мм, смонтированные согласно технологическому регламенту № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент», в составе: – сборные элементы на фланцевом соединении из стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые секции воздуховода, фасонные изделия; – огнезащитное покрытие: система огнезащиты «ОБМ-ТехВент» - огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-20Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 20 мм, закрепленный к поверхности воздуховода по периметру при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм или сетки стальной с ячейкой не более 50 мм из проволоки стальной диаметром не менее 0,6 мм; – уплотнения разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-20Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 20 мм; – элемент опоры (подвески) воздуховода (крепление с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, кронштейны из стали с огнезащитным покрытием из огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-20Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 20 мм, закрепленного к поверхности при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм. – узел пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости: базальтовая плита плотностью не менее 100 кг/м³ Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально в перекрытие и горизонтально в легкой (гибкой) или капитальной (жесткой) ограждающий строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, составляет – EI 60	Технологический регламент № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент» от 13.04.2026 г.

Условия хранения:
– Сборные элементы воздуховода хранятся на складских площадках комплектно без упаковки или в контейнерах.
– Материалы ОБМ должны храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%
– Огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» хранить при температуре от – 30°С до + 30°С. Выдерживает 50 циклов замораживания-оттаивания.
Гарантийный срок хранения: сборных элементов воздуховода – 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок хранения материала ОБМ – не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Срок службы воздуховодов огнестойких с системой конструктивной огнезащиты «ОБМ-ТехВент» – не менее 25 лет.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00979/26

Серия RU № 1133128

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения, диаметром от 100 мм до 1440 мм, смонтированные согласно технологическому регламенту № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент», в составе: – сборные элементы на фланцевом соединении из стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые секции воздуховода, фасонные изделия; – огнезащитное покрытие: система огнезащиты «ОБМ-ТехВент» - огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-30Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 30 мм, закрепленный к поверхности воздуховода по периметру при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм или сетки стальной с ячейкой не более 50 мм из проволоки стальной диаметром не менее 0,6 мм; – уплотнения разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-30Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 30 мм; – элемент опоры (подвески) воздуховода (крепление с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, кронштейны из стали с огнезащитным покрытием из огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-30Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³ толщиной 30 мм, закрепленного к поверхности при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм; – узел пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости: базальтовая плита плотностью не менее 100 кг/м³. Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально в перекрытие и горизонтально в легкой (гибкой) или капитальной (жесткой) ограждающий строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, составляет – EI 90.	Технологический регламент № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент» от 13.04.2026 г.

Условия хранения:
– Сборные элементы воздуховода хранятся на складских площадках комплектно без упаковки или в контейнерах.
– Материалы ОБМ должны храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%
– Огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» хранить при температуре от – 30°С до + 30°С. Выдерживает 50 циклов замораживания-оттаивания.
Гарантийный срок хранения: сборных элементов воздуховода – 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок хранения материала ОБМ – не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Срок службы воздуховодов огнестойких с системой конструктивной огнезащиты «ОБМ-ТехВент» – не менее 25 лет.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 5, стр. 2, «Б», ТЗ № 1025.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00979/26

Серия RU № 1133129

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения, диаметром от 100 мм до 1440 мм, смонтированные согласно технологическому регламенту № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент», в составе: – сборные элементы на фланцевом соединении из стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые секции воздуховода, фасонные изделия; – огнезащитное покрытие: система огнезащиты «ОБМ-ТехВент» - огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-40Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 40 мм, закрепленный к поверхности воздуховода по периметру при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм или сетки стальной с ячейкой не более 50 мм из проволоки стальной диаметром не менее 0,6 мм; – уплотнения разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-40Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 40 мм; – элемент опоры (подвески) воздуховода (крепление с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, кронштейны из стали с огнезащитным покрытием из огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-40Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³ толщиной 40 мм, закрепленного к поверхности при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм; – узел пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости: базальтовая плита плотностью не менее 100 кг/м³. Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально в перекрытие и горизонтально в легкой (гибкой) или капитальной (жесткой) ограждающий строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, составляет – EI 120	Технологический регламент № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент» от 13.04.2026 г.

Условия хранения:
– Сборные элементы воздуховода хранятся на складских площадках комплектно без упаковки или в контейнерах.
– Материалы ОБМ должны храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85 %
– Огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» хранить при температуре от – 30°С до + 30°С. Выдерживает 50 циклов замораживания-оттаивания.
Гарантийный срок хранения: сборных элементов воздуховода – 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок хранения материала ОБМ – не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Срок службы воздуховодов огнестойких с системой конструктивной огнезащиты «ОБМ-ТехВент» – не менее 25 лет.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2015 г., «Б», ТЗ № 1025.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00979/26

Серия RU № 1133130

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения, диаметром от 100 мм до 1440 мм, смонтированные согласно технологическому регламенту № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент», в составе: – сборные элементы на фланцевом соединении из стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые секции воздуховода, фасонные изделия; – огнезащитное покрытие: система огнезащиты «ОБМ-ТехВент» - огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-50Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 50 мм, закрепленный к поверхности воздуховода по периметру при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм или сетки стальной с ячейкой не более 50 мм из проволоки стальной диаметром не менее 0,6 мм; – уплотнения разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-50Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 50 мм; – элемент опоры (подвески) воздуховода (крепление с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, кронштейны из стали с огнезащитным покрытием из огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-50Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³ толщиной 50 мм, закрепленного к поверхности при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм; – узел пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости: базальтовая плита плотностью не менее 100 кг/м³ Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально в перекрытие и горизонтально в легкой (гибкой) или капитальной (жесткой) ограждающий строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, составляет – EI 150	Технологический регламент № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент» от 13.04.2026 г.

Условия хранения:
– Сборные элементы воздуховода хранятся на складских площадках комплектно без упаковки или в контейнерах.
– Материалы ОБМ должны храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%
– Огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» хранить при температуре от – 30°С до + 30°С. Выдерживает 50 циклов замораживания-оттаивания.
Гарантийный срок хранения: сборных элементов воздуховода – 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок хранения материала ОБМ – не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Срок службы воздуховодов огнестойких с системой конструктивной огнезащиты «ОБМ-ТехВент» – не менее 25 лет.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью для сертификатов «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» RA.RU.11НВ77 ОГРН 1195749006441

АО "Опцион", Москва, 2026 г., «Б», ТЗ № 1035.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00979/26

Серия RU № 1133131

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения, диаметром от 100 мм до 1440 мм, смонтированные согласно технологическому регламенту № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент», в составе: – сборные элементы на фланцевом соединении из стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые секции воздуховода, фасонные изделия; – огнезащитное покрытие: система огнезащиты «ОБМ-ТехВент» - огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-70Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. № 1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 70 мм, закрепленный к поверхности воздуховода по периметру при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм или сетки стальной с ячейкой не более 50 мм из проволоки стальной диаметром не менее 0,6 мм; – уплотнения разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): огнезащитный базальтовый материал марки «ОБМ-70Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 70 мм; – элемент опоры (подвески) воздуховода (крепление с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, кронштейны из стали с огнезащитным покрытием из огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-70Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1) плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной 70 мм, закрепленного к поверхности при помощи проволоки стальной диаметром не менее 0,5 мм; – узел пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости: базальтовая плита плотностью не менее 100 кг/м³. Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально в перекрытие и горизонтально в легкой (гибкой) или капитальной (жесткой) ограждающий строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, составляет – EI 180.	Технологический регламент № В-004/60-180 по устройству и эксплуатации огнестойких воздуховодов с системой огнезащиты «ОБМ-ТехВент» от 13.04.2026 г.

Условия хранения:
– Сборные элементы воздуховода хранятся на складских площадках комплектно без упаковки или в контейнерах.
– Материалы ОБМ должны храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%
– Огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» хранить при температуре от – 30°С до + 30°С. Выдерживает 50 циклов замораживания-оттаивания.
Гарантийный срок хранения: сборных элементов воздуховода – 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок хранения материала ОБМ – не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Срок службы воздуховодов огнестойких с системой конструктивной огнезащиты «ОБМ-ТехВент» – не менее 25 лет.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025.