ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00943/26

Серия RU № 0571077

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4; 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ПОМЕЩ. 2. Адрес места осуществления деятельности: 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТЕР. Л, ПОМЕЩ. 2. Основной государственный регистрационный номер: 1165275035056. Телефон: 8-800-505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ПОМЕЩ. 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТЕР. Л, ПОМЕЩ. 2.

ПРОДУКЦИЯ Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 "Огнезащитный состав "EXPERT FIRE-K". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НИЦ26-08-18/3 от 18.08.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-180.26-01 от 02.07.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Колчин Алексей Вадимович, Кривошапкин Игорь Станиславович. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п. 3.4, 6.1. Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1117207). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 11.03.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.08.2026 **ПО** 18.08.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00943/26

Серия RU № 1117207

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)
Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K» толщиной сухого слоя не менее 8,0 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 8,6 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённый согласно технологическому регламенту по нанесению состава огнезащитного «EXPERT FIRE-K» ТР-К-004/90-150-2024 от 03.04.2024 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает **1-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 150 минут).

Хранить в упаковке производителя в закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. Следует избегать контакта тары с водой и химически активными веществами. Не допускается хранение краски под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации - покрытие эксплуатируется в сухих закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. Срок службы огнезащитного покрытия - не менее 25 лет, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации согласно технологическому регламенту по нанесению ТР-К-004/90-150-2024 (с Изменением № 1) от 03.04.2024 г.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б», ТЗ № 710.