СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.CT08.B.00073/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Место нахождения: Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. Телефон/факс: 8 (800) 505-48-90, электронная почта: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Место нахождения: Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62 (координаты: 56.955072, 53.962679). Телефон/факс: 8 (800) 505-48-90, электронная почта: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). ОГРН 1035000025334. ИНН 5001022278. Место нахождения: Московская область, город Балашиха, микрорайон Гагарина. Адрес юридическтго лица и адрес места осуществления деятельности: 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Телефон: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16. Электронная почта: opitnoe@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11CT08.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплозвукоизоляционные марок МТА-10, БЗМ, ПДТС, ПДТК, изготовленные из холстов из базальтового штапельного супертонкого волокна без добавления связующего, выпускаемые по ТУ 23.99.19-005-30098924-2018 с изм. №1,2

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: ---- -- --- -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №10955/РС от 22.08.2024 г., №10956/РС от 22.08.2024 г., №10957/РС от 22.08.2024 г., №10958/РС от 22.08.2024 г., №10959/РС от 22.08.2024 г., №10960/РС от 22.08.2024 г., Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № ТРПБ.RU.ИН28), акт о результатах анализа состояния производства №1228/ОС-23 от 28.12.2023 г.

Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1) - негорючие (НГ). Дата изготовления образцов, прошедших испытания - 15.06.2024 г.

Изделия должны храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%, в горизонтальном положении в штабелях. Высота штабеля при хранении не должна превышать 2 м. Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления. Срок службы – не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2024 по 27.08.2029

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) **Боровкова Галина Алексеевна** (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) **Дайлов Александр Алексеевич** (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ОБРАЗЕЦ