РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003551

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00206

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ".
Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056. ИНН 5263125760. КПП 526301001. Телефон: +78005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ".
Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056. ИНН 5263125760. КПП 526301001. Телефон: +78005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом № ТР-К-004/90-150-2024 от 15.04.2024 года по нанесению огнезащитного состава, обеспечивает огнезащитную эффективность: (См. Приложение 1 на бланках № 0003552-0003553).
Серийный выпуск.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
20.30.22

ТН ВЭД
-

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1). (См. Приложение 1 на бланках № 0003552-0003553).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПОЖ/Э-25/10-0024, ПОЖ/Э-25/10-0025, ПОЖ/Э-25/10-0026, ПОЖ/Э-25/10-0027, ПОЖ/Э-25/10-0028, ПОЖ/Э-25/10-0029 от 09.10.2025 года, выданные Испытательный центр «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ003, сроком действия до 08.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 «Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K»; ТР-К-004/90-150-2024 от 15.04.2024 года.

ОБРАЗЕЦ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 09.10.2025 ПО 08.10.2030

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003 * Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» * РОССИЯ, Г. СЕРПУХОВ *

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО "ОПЦИОН", Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003552

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00206
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 09.10.2025 по 08.10.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», толщиной сухого слоя 2,10 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,63 кг/м², без учета потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению огнезащитного состава № ТР-К-004/90-150-2024 от 15.04.2024 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №14Б1 (ГОСТ 57837-2017) с приведенной толщиной металла 2,4 мм обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения образцом критической температуры 500°С не менее 30 мин.)
	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», толщиной сухого слоя 0,74 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,93 кг/м², без учета потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению огнезащитного состава № ТР-К-004/90-150-2024 от 15.04.2024 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на трубе профильной размерами 300х300х10 мм (ГОСТ 32931-2015) с приведенной толщиной металла 10 мм обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения образцом критической температуры 500°С не менее 30 мин.)
	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», толщиной сухого слоя 3,30 мм (расход состава, установленный изготовителем 4,13 кг/м², без учета потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению огнезащитного состава № ТР-К-004/90-150-2024 от 15.04.2024 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №14Б1 (ГОСТ 57837-2017) с приведенной толщиной металла 2,4 мм обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения образцом критической температуры 500°С не менее 60 мин.)

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003 г. Серпухов

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

ОБРАЗЕЦ

АО "ОПЦИОН", Москва, 2025 г., «Б» ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003553

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00206
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 09.10.2025 по 08.10.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», толщиной сухого слоя 1,47 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,84 кг/м², без учета потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению огнезащитного состава № ТР-К-004/90-150-2024 от 15.04.2024 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на трубе профильной размерами 300х300х10 мм (ГОСТ 32931-2015) с приведенной толщиной металла 10 мм обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения образцом критической температуры 500°С не менее 60 мин.)
	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», толщиной сухого слоя 8 мм (расход состава, установленный изготовителем 10 кг/м², без учета потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению огнезащитного состава № ТР-К-004/90-150-2024 от 15.04.2024 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №14Б1 (ГОСТ 57837-2017) с приведенной толщиной металла 2,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения образцом критической температуры 500°С не менее 120 мин.)
	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», толщиной сухого слоя 2,95 мм (расход состава, установленный изготовителем 3,69 кг/м², без учета потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению огнезащитного состава № ТР-К-004/90-150-2024 от 15.04.2024 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на трубе профильной размерами 300х300х10 мм (ГОСТ 32931-2015) с приведенной толщиной металла 10 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения образцом критической температуры 500°С не менее 120 мин.)

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003 * РОССИЯ, Г. СЕРПУХОВ *

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 96.