ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00253/25

Серия RU № 0590992

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г.
Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТЕР. Л, ПОМЕЩ. 2.
Основной государственный регистрационный номер: 1165275035056.
Телефон: +7 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТЕР. Л, ПОМЕЩ. 2.

ПРОДУКЦИЯ Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K», выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.22-008-03866154-2024 «Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-10-10/1 от 10.10.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № БЦ043-253.25-03 от 12.09.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Собольков Алексей Анатольевич, Томниковский Павел Константинович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п. 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия и гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 0878484). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 18.08.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.10.2025 **ПО** 12.10.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 545

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00253/25

Серия RU № 0878484

Дополнительная информация:

1. Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K» толщиной сухого слоя не менее 2,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,5 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённый в соответствии с ТР-К-004/90-150-2024 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает **6-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 30 минут).
2. Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K» толщиной сухого слоя не менее 3,2 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 4,0 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённый в соответствии с ТР-К-004/90-150-2024 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает **4-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 60 минут).
3. Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «EXPERT FIRE-K» толщиной сухого слоя не менее 6,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 8,13 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённый в соответствии с ТР-К-004/90-150-2024 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает **2-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 120 минут).

Хранить в упаковке производителя в закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды от + 5°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не выше 75%. Следует избегать контакта тары с водой и химически активными веществами. Не допускается хранение краски под воздействием прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
Условия эксплуатации – покрытие эксплуатируется в сухих закрытых помещениях при температуре окружающей среды от – 50°С до + 50°С и относительной влажности воздуха не выше 75%.
Гарантийный срок эксплуатации – не менее 25 лет, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации согласно технологическому регламенту по нанесению ТР-К-004/90-150-2024 от 03.04.2024 г.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Благина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «Бикэкс» Национальная система аккредитации Орган по сертификации ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ МОСКВА

АО «Опцион», Москва, 2024 г., «Б», ТЗ № 2334.