РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003135

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00050

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ".
Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056. ИНН 5263125760. КПП 526301001. Телефон: +7 8005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ".
Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056. ИНН 5263125760. КПП 526301001. Телефон: +7 8005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-ОМ», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом № ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся, обеспечивает огнезащитную эффективность: см. Приложение №1 на бланке № 0003136
Серийный выпуск.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
20.30.12

ТН ВЭД
-

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1). (См. Приложение 1 на бланке № 0003136).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколов испытаний №№ ПОЖ/Э-25/03-0046 от 10.03.2025 года, ПОЖ/Э-25/03-0047 от 11.03.2025 года, ПОЖ/Э-25/03-0048 от 12.03.2025 года выданных Испытательным центром «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ003, сроком действия до 08.01.2026 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 «Состав огнезащитный на органической основе»; ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года.

ОБРАЗЕЦ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.03.2025 ПО 18.03.2030

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003136

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00050
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 19.03.2025 по 18.03.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-ОМ», толщиной сухого слоя 1,95 мм (расход краски, установленный изготовителем 3,12 кг/м², без учета потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся № ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №50Б2 (ГОСТ 35087-2024) с приведенной толщиной металла 5,8 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°С не менее 120 мин.)
	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-ОМ», толщиной сухого слоя 1,8 мм (расход краски, установленный изготовителем 2,88 кг/м², без учета потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся № ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 45Б4 (ГОСТ 35087-2024) с приведенной толщиной металла 8 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°С не менее 120 мин.)
	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-ОМ», толщиной сухого слоя 1,3 мм (расход краски, установленный изготовителем 2,08 кг/м², без учета потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся № ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №50Ш5 (ГОСТ 35087-2024) с приведенной толщиной металла 12 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°С не менее 120 мин.)

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» РОССИЯ, Г. СЕРПУХОВ

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ №06