СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.CT08.B.00077/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). Адрес места нахождения и адрес юридического лица: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1121828000150. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1804009943. Телефон/факс: 8 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). Адрес места нахождения и адрес юридического лица: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1121828000150. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1804009943. Телефон/факс: 8 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ». (МОУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ"). ОГРН 1035000025334. ИНН 5001022278. Адрес места нахождения и адрес юридического лица: 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Телефон: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16. Адрес электронной почты: opitnoe@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11CT08.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шнур кремнеземный уплотнительный Expert SSC (Silica Sealing Cords), выпускаемый по ТУ 23.99.19-013-30098924-2021

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: ---- -- --- -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12009/РС от 29.08.2025 г., НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № ТРПБ.RU.ИН28. Акт о результатах анализа состояния производства № 0807/ОС-25 от 07.08.2025 г.

Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1) - негорючие (НГ). Дата изготовления образцов, прошедших испытания - 07.08.2025 г.

Условия хранения продукции: изделия должны храниться в упакованном виде штабелями в сухих закрытых помещениях. Высота штабеля не должна превышать два метра. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **29.09.2025 г.** по **28.09.2030 г.**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) **Козьяков Александр Тихонович** (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) **Дайлов Александр Алексеевич** (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ОБРАЗЕЦ